

Para: Sr. Daniel Salazar J.
Director de Operación y Peajes del CDEC-SING


Ref.: Fax CDEC-SING 851/2014. Capacidad Técnica de Transmisión Disponible

Sr. Director de la Operación:

De acuerdo a lo informado en comunicación de referencia se ha simulado la operación de Angamos por circuito en app. 197 MW, mientras que en promedio durante junio la operación por circuito fue de 230 MW, con máximo en 236 MW, situación que dado el crecimiento esperado de la demanda esperamos se mantenga en el tiempo.

Agradecemos recalculer la capacidad disponible de la línea Angamos – Laberinto informada en comunicación de referencia, utilizando el despacho de la Central Angamos a plena carga.

Sin otro particular saluda atentamente a Ud.,


Marcos Cisterna
Representante Angamos S.A.
CDEC-SING