



## **Observaciones a Informe de prueba de medición de heat rate de Central Inacal**

Autor : Departamento de Operaciones.  
Fecha : 22 de marzo de 2016  
Asunto : Revisión de informe de Prueba de Consumo Específico de Central Inacal  
Documento: OTD2109E\_INFORME\_FINAL\_CDEC-SING\_CEN\_CEMENTOS\_BIOBIO\_Rev\_  
ls5gbo11pbs1[2]  
Revisión: 1  
Fecha de Recepción: 7 de marzo de 2016

### **1. INFORME DE PRUEBAS DE MEDICIÓN HEAT RATE**

---

En el presente documento se encuentran los comentarios y observaciones al Informe de Prueba de medición de heat rate “OTD2109E\_INFORME\_FINAL\_CDEC-SING\_CEN\_CEMENTOS\_BIOBIO\_Rev\_ls5gbo11pbs1[2]”, enviado por el Coordinado Equipos de Generación el día 7 de marzo de 2016.

Recordamos a Ud. que el Informe debe ser modificado, incorporando las correcciones o complementos que resulten de los procesos de observaciones por parte de la Dirección de Operación (DO).

### **2. OBSERVACIONES CDEC-SING**

---

- Se requiere el envío de las medidas de los consumo propios de la central durante el periodo de ejecución de las pruebas, con una resolución horaria máxima de 5 minutos.

### **3. OBSERVACIONES EMPRESAS COORDINADAS**

---

- No se recibieron observaciones al Informe de Consumo Específico por parte de las empresas coordinadas.