



Observaciones a Informe de Consumos Específicos Netos de Combustible Central Diesel Zofri y Estandartes

Autor : Departamento de Operaciones.
Fecha : 19 de octubre de 2015
Asunto : Revisión de Informe de Consumos Específicos Netos de Combustible Central Diesel Zofri y Estandartes

1. Informe de Consumos Específicos

En el presente documento se encuentran los comentarios y observaciones a Informe de Consumos Específicos Netos de Combustible Central Diesel Zofri y Estandartes, enviados por el Enorchile el día 17 de agosto de 2015.

Recordamos a Ud. que el Informe debe ser modificado, incorporando las correcciones o complementos que resulten de los procesos de observaciones por parte de la Dirección de Operación (DO).

2. OBSERVACIONES.

Observaciones generales

1. Se solicita modificar el informe considerando los resultados del Informe de Calidad de Combustible, enviado por Enorchile con fecha 14 de septiembre de 2015.

Observaciones particulares

Respecto al Informe de Consumos Específicos Netos de Combustible Central Diesel Zofri y Estandartes, se solicita incorporar lo siguiente:

1. Verificar el valor informado de CEE para la unidad generadora Zofri 6, dado que utilizando la metodología expuesta por Enorchile en el Informe de CEN, se obtiene un valor de 8382 [kJ/kWh], valor que difiere de lo establecido en el informe de 10476 [kJ/kWh].