



**SANTIAGO, 2 de noviembre de 2015**

**CDEC-SING N° 1525/2015**

**Señor  
Fernando Avalos  
Encargado Enorchile  
Presente**

Ref.: Aprobación Informe Final CEN Central Diesel Zofri y Estandartes.

[1] Carta OP-129/2015, de fecha 21 de octubre de 2015, "Observaciones a informe CEN de Combustible Central Diesel Zofri y Estandarte".

De mi consideración:

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 19 del Procedimiento DO "Información de Consumos Específicos", comunico a Ud. la aceptación por parte de esta Dirección del Informe "Consumos Específicos Netos de Combustible Central Diesel Zofri y Estandartes".

Al respecto, y en conformidad a las respuestas enviadas por su representada según [1], a las observaciones planteadas por esta Dirección, y en consideración a lo establecido en el Artículo 2 del Procedimiento DO "Información de Consumos Específicos", el nuevo valor de Consumo Específico Neto de las unidades de Central Diesel Zofri y Estandartes corresponde al establecido en la tabla anexada a la presente comunicación.

Los nuevos valores de Consumo Específico Neto indicados, entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del 03 de noviembre de 2015.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

  
Daniel Salazar J.  
Director de Operación  
CDEC-SING

c.c.:  
Sres. Miembros del Directorio CDEC-SING  
SDO, SDP, DPD, JCDC, JDT, JDSE

Av. Apoquindo 4501 Piso 6  
Las Condes - Santiago  
Tel.: (+56 2) 2367 2400  
[www.cdec-sing.cl](http://www.cdec-sing.cl)

## Anexo

Los valores de CEN obtenidos de las pruebas y mediciones se describen en Tabla 1 siguiente:

**Tabla 1: Nuevos valores de CEN para las Unidades de Central Diesel Zofri y Estandartes.**

Configuración	CEN Medido [kg/kWh]
Zofri 1	0,22340
Zofri 2-5 <sup>(1)</sup>	0,22080
Zofri 6	0,19620
Zofri 7-12 <sup>(2)</sup>	0,20912
Zofri 13	0,22090

(1) Valor promedio de los resultados de las pruebas de CEN para las unidades Zofri 2, Zofri 3 y Zofri 4. En relación con la unidad Zofri 5, la cual se encuentra indisponible, se asignará el mismo valor promedio de las unidades Zofri 2, Zofri 3 y Zofri 4, dado que corresponden a la misma tecnología. Esto se mantendrá, hasta que la unidad se encuentre disponible y pueda confirmar dichos valores.

(2) Valor promedio de los resultados de las pruebas de CEN para las unidades Zofri 7, Zofri 8, Zofri 9, Zofri 10, Zofri 11 y Zofri 12.

